



כ"ה בניסן תשע"ח  
10 באפריל 2018  
5750-1102-2018-007920

לכבוד  
רמ"חי בטיחות אש מחוזיים

אדון נכבד,

**הנדון: מערכת אוטומטית לכיבוי אש (מתזים) בבתי מלון קיימים**

1. בהמשך להחלטת ממשלה 2118 בדבר הפחתת הנטל הרגולטורי, פורום רמ"חי בטיחות אש והח"מ בחנו את נושא התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש בבתי מלון קיימים.
  - א. הפורום הנ"ל המליץ לנציב לא לדרוש התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש (מתזים) במלונות קיימים שלא נדרשו למערכת אוטומטית לכיבוי אש בדרישות להיתר הבניה והעומדים בכל התנאים המצטברים הרשומים מטה:
  - 1) המלון מכיל עד 50 חדרים ולא יותר מ-130 מיטות.
  - 2) הבניין אינו בניין גבוה או רב קומות. (בניין שגובהו עד 13 מטר מקומת הכניסה ועד רצפת הקומה העליונה)
  - 3) הבניין אינו נתון לסיכוני אש (כהגדרתו בתקנות – לא בנוי מחומרים דליקים ואינו סמוך ליער או חורש).
  - 4) המלון יעמוד בכל דרישות הוראות נציב מס' 510 – "סידורי בטיחות אש בבתי מלון", לרבות מערכת אוטומטית לגילוי אש בכל חלקי המלון שתענה לתקן ישראלי 1220 חלק 3.
2. נציב כבאות והצלה החליט לאמץ את המלצות הועדה ומנחה לפעול בהתאם.

בכבוד רב,



טפסר בכיר חיים תמם  
ראש אגף בטיחות אש וחקירות

העתקים:  
רב טפסר דדי שמחי – נציב כבאות והצלה  
מפקדי מחוזות  
הגב' רומי גורדסקי – סמנכ"לית התאחדות בתי המלון

ת/מניעת דליקות