



העורך מיגון ומיגון 08-9783801 08-6277129 02673	פיקוד הנדסה	מפקדת מחלקת ענף טלפון: פקס: ד.צ. תיק: סימוכין: י"ג 09
הנחיות ותקנות 00129-01-601 תשע"ז 2017	ניסן אפריל	

לכל מאן דבעי

הנדון : הנחיית ענף מס' 54 - שינוי דרישת המיגון ליחידות אירוח

1. בבתי מלון ובדירות נופש (צימרים), נדרש מיגון עפ"י התקנות.
2. עפ"י תקנה מס' 236, שטח המרחב המוגן הנדרש בבתי מלון, דירות נופש (צימרים) וכדומה, הינו 2.5 מ"ר לחדר ולא יפחת מ-10 מ"ר.
3. לאחר בחינת שטח המרחב המוגן הנדרש בבתי מלון, דירות נופש (צימרים) וכדומה, הוחלט להפחית את דרישות המיגון במבנים אלו, כדלקמן :
 - א. עבור 1-4 יחידות בחלקה פרטית, צמוד לבית מגורים - ניתן לאשר על סמך המקלט או המרחב המוגן באותה החלקה.
 - ב. עבור 5-10 יחידות - יש לדרוש ממ"מ בשטח 10 מ"ר לפחות. מרחק ההליכה מדלת חדר אירוח ועד לכניסה לממ"מ, יהיה 40 מטרים לכל היותר.
 - ג. עבור 11 יחידות ומעלה - יש לדרוש מיגון ששטחו יהיה עפ"י 1 מ"ר ליחידה. ניתן לאשר מיגון עפ"י:
 - (1) ממ"מים בכל קומה. מרחק ההליכה מדלת חדר אירוח ועד לכניסה לממ"מ, יהיה 40 מטרים לכל היותר.
 - (2) חדר מדרגות במתכונת מרחב מוגן. מרחק ההליכה מדלת חדר אירוח ועד לכניסה לחדר המדרגות באותה הקומה, יהיה 40 מטרים לכל היותר.
 - (3) א) ירידה דרך חדר מדרגות מחוץ מבטון עד לכניסה למקלט. ב) מרחק ההליכה מדלת חדר אירוח ועד לכניסה לחדר המדרגות באותה הקומה, יהיה 40 מטרים לכל היותר. ג) מרחק ההליכה מהיציאה מחדר המדרגות ועד לכניסה למקלט, יהיה 40 מטרים לכל היותר. ד) פרטי המסגרות במקלט יהיו עפ"י הנדרש במוסדות בריאות.
 - ד. בהסבת בניין קיים למלון עד 25 יחידות - יש לדרוש ממ"מ בשטח 10 מ"ר לפחות. במידה וקיים מיגון במבנה בהתאם לדרישות, יינתן פטור ממיגון, בתנאי התקנת מאו"ס.

בברכה,

רסאן טריף, סא"ל
רע"ן הנדסה ומיגון